

**Starosta Konecki**  
**UL. STANISŁAWA STASZICA 2**  
**26-200 KOŃSKIE**



Końskie, 2017-01-31

Znak: RO.6341.40.2016.LZ

## DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zmianami), art. 122 ust. 1, 123, 127 ust 1 i 3, 128, 135 pkt 1, 140 ust.1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (jednolity tekst z 2015r. poz. 469 ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Smyków

### orzekam

- I. Stwierdzam wygaśnięcie pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty Koneckiego RO.6223-3/2007 z dnia 27.02.2007r
- II. Udzielam pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Smyków na odprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków w Miedzierzy do rzeki Czarna Taraska w km 4+600 (N:51°4'46", E:20°23'44"), w ilości:

$$\begin{aligned} Q_{\text{śr. d}} &= 400 \text{ m}^3/\text{d} \\ Q_{\text{max h}} &= 65 \text{ m}^3/\text{h} \\ Q_{\text{max r}} &= 164250 \text{ m}^3/\text{r} \end{aligned}$$

- III. Pozwolenia wodnoprawnego udzielam do dnia 31 stycznia 2027r.
- IV. Udzielając pozwolenia określam jego warunki:

1. Stężenia zanieczyszczeń w ściekach komunalnych odprowadzanych do odbiornika nie przekroczą następujących wartości:

$$\begin{aligned} \text{pH} &= 6,5-9,0 \\ \text{BZT}_5 &= 25,0 \text{ mg/dm}^3 \\ \text{CHZT} &= 125,0 \text{ mg/dm}^3 \\ \text{zawiesina} &= 35,0 \text{ mg/dm}^3 \end{aligned}$$


2. Wykonywania analiz laboratoryjnych ścieków w zakresie określonym w pkt. IV. 1 niniejszej decyzji stosując w badaniach próbek ścieków metodyki referencyjne analiz, określone w załączniku nr 12 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014r. poz.1800)
3. Utrzymywania w dobrym stanie technicznym i prowadzenia prawidłowej eksploatacji wszystkich urządzeń do odprowadzania ścieków.

4. Utrzymywania rzeki Czarna Taraska na odcinku od wylotu urządzenia kanalizacyjnego służącego do wprowadzania ścieków do wody do istniejącego stopnia wodnego na rzece poniżej mostu drogowego poprzez wykaszanie skarp i usuwanie zakrzaczeń.
5. Wykonywania sześciokrotnie w ciągu roku, w odstępach dwumiesięcznych analiz laboratoryjnych wody płynącej w rzece Czarna Taraska powyżej i poniżej miejsca zrzutu ścieków (w odległościach nie większych niż 200 m od przekroju wprowadzania ścieków) w zakresie określonym w pkt. V. 1 niniejszej decyzji stosując w badaniach próbek metodyki referencyjne analiz, określone w załączniku nr 12 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014r. poz.1800).
6. Usuwania osadu, powstającego w oczyszczalni zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U.2016.1987 ze zm.).
7. W przypadku awarii urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń podwyższa się w stosunku do wartości podanych w niniejszej decyzji maksymalnie do 50%, przez czas nie dłuższy niż 48 godzin.
- V. Na uprawnionym ciąży obowiązek podejmowania działań ograniczających negatywne oddziaływanie obiektu na środowisko.
- VI. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
- VII. Wyznaczam punkt kontrolno-pomiarowy dla:
- ilości ścieków komunalnych przy pomocy przepływomierza elektromagnetycznego zainstalowanego w komorze pomiarowej
  - jakości ścieków komunalnych przy wylocie ścieków do odbiornika
- Na wypadek uszkodzenia urządzeń pomiarowych należy na wylocie urządzenia kanalizacyjnego zainstalować trójkąt pomiarowy.

## **Uzasadnienie**

Wnioskiem uzupełnionym w dniu 13 grudnia 2016r. Gmina Smyków zwróciła się do Starostwa Powiatowego w Końskich o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków w Miedzierzy do rzeki Czarna Taraska. Odprowadzanie ścieków do rzeki Czarna Taraska w km 4+600 odbywało się dotychczas na podstawie pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty Koneckiego RO.6223-7/2006 z dnia 27.02.2007r. z terminem obowiązywania do 31 stycznia 2017r.





Do wniosku o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dołączono operat wodnoprawny w formie papierowej i elektronicznej oraz opis prowadzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym.

Po przeanalizowaniu przedłożonego wniosku Gmina wezwana została do uzupełnienia dokumentacji o informacje dotyczące ustaleń wynikających z warunków korzystania z wód regionu wodnego, określenie wpływu gospodarki wodnej zakładu na wody powierzchniowe oraz podziemne, określenie zakresu i częstotliwości wykonywania wymaganych analiz wód powierzchniowych powyżej i poniżej miejsca zrzutu ścieków, opis jakości wody w miejscu zamierzonego wprowadzania ścieków, stanu prawnego nieruchomości w zasięgu oddziaływania korzystania z wód oraz opis obowiązków ubiegającego się o wydanie pozwolenia w stosunku do osób trzecich.

W terminie wymaganym przez Kpa wniosek został uzupełniony.

Z przedłożonych dokumentów wynika, że odprowadzane ścieki po oczyszczeniu w oczyszczalni ścieków spełniają wymogi rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014r. poz. 1800).

W planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, osiągnięcie celu środowiskowego dla JCWP rzeki Czarna Taraska uznano za zagrożone. JCWPd 98 charakteryzuje się dobrą oceną stanu ilościowego i chemicznego wód, a ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego niezagrożona. Odprowadzanie ścieków nie narusza warunków korzystania z wód zlewni rzeki Czarnej Malenieckiej. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły (Dz.U. z 2016r. poz.1841) przedmiotowy teren znajduje się poza terenami zagrożenia powodzią oraz terenami ryzyka powodziowego.

Dla przedmiotowego terenu brak planu przeciwdziałania skutkom suszy. Odprowadzanie ścieków komunalnych nie narusza ustaleń krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych.

O wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie pisemnie powiadomiono strony oraz informację taką podano do publicznej wiadomości (tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Końskich w dniach 09.01.2017-23.01.2017r.). W toczącym się postępowaniu żadna ze stron, ani osób zainteresowanych nie wniosła zastrzeżeń.

Zgodnie z art. 140 ustawy Prawo wodne organem właściwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego jest Starosta.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w osnowie.

### Pouczenie

Od orzeczenia niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie za pośrednictwem Starosty Koneckiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.



**Z up. STAROSTY**  
*[Signature]*  
mgr inż. Witold Wójcik  
Naczelnik Wydziału Rolnictwa,  
Ochrony Środowiska i Leśnictwa

Otrzymują:

- ① Gmina Smyków
2. Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych RO. Kielce
3. PZW Okręg Kielecki ul. Warszawska 34a/31
4. a/a. x4 L.Z.

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. ustawy o opłacie skarbowej (jednolity tekst Dz.U.2016r poz. 1827) Wnioskodawca jest zwolniony z opłaty skarbowej,