



1) Rysunek wykonano na podstawie oferty firmy HYDROPOTOK
(oferta Nr ŁM/065a-12/05/TKS z dnia 25.09.2012)

2) Przepompownia ścieków nieprzejezdna

Armatura				
1	2szt.	Zawór zwrotny kulowy Dn80	HYDROPOTOK	standard (wg oferty)
2	2szt.	Zasuwa odcinająca z miękkim uszczelnieniem klina Dn80 z napędem ręcznym.	HYDROPOTOK	standard (wg oferty)
Wypożyczenie technologiczne				
3	2kpl.	Prowadnica jednorurowa	HYDROPOTOK	Stal nierdzewna (wg oferty)
4	1kpl.	Dno pompowni płaskie	HYDROPOTOK	Beton B-45 (wg oferty)
Wypożyczenie technologiczne-urządzenia mechaniczne				
5	2kpl.	Pompa zatapialna KSB Amarex typu: KRT F80-250/54UG2-250; Ns=5,5kW Wypożyczenie: -kabel zasilający 10m -stopa sprężająca -górny uchwyt prowadnic -łańcuch do wyciągania pompy (stal nierdzewna)	KSB Amarex	standard (wg oferty)
Poz.	Ilość	Wyszczególnienie	Norma Producent Dostawca	Materiał

 Sp. z o.o. 40-833 Katowice, ul. Dulęby 5 tel.: 32 201 54 40, fax: 32 201 54 41 E-mail: biuro@techunion.pl	Nazwa i adres obiektu budowlanego Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Smyków, Królewiec, Królewiec Poprzeczny, Salata, Zastawie, Adamów, Piaski Królewieckie		
	Inwestor GINA SMYKÓW Smyków 91 26-212 Smyków	Nr projektu 89/CT/11-PB1	
Stadium projekt wykonawczy	Tytuł rysunku ETAP I Przepompownia ścieków P16 Rysunek zestawieniowy		Nr rysunku 89/CT/11-PB1 01-P16-Z
Skala 1:50	Proj. mgr inż. Ludwik Wilk	Nr uprawnień 121/79	Podpis
wrzesień 2012	Opr. mgr inż. Daria Kowalska		