

Zarządzenie Nr 11/2024
Wójta Gminy Smyków
z dnia 29.01.2024r.

w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa dla samochodów pożarniczych, sprzętu silnikowego i innego sprzętu pożarniczego będącego na wyposażeniu jednostek OSP na terenie gminy Smyków

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (Dz.U.2023 poz.40 ze zm.) oraz art. 32 ust.2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2022 poz. 2057 ze. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ustala się normy zużycia paliw zgodnie z tabelą nr 1

Tabela Nr 1

Normy zużycia paliwa dla samochodów pożarniczych, sprzętu silnikowego i innego sprzętu pożarniczego będącego na wyposażeniu jednostek OSP, używanych przy akacjach ratowniczo-gaśniczych oraz ćwiczeniach.

Jednostka OSP Królewiec				
Lp.	Nazwa, typ pojazdu	Rodzaj paliwa	Norma zużycia paliwa	Rozruchy w okresie od 1 listopada do 31 marca
1.	STAR 266	ON	30,0 l/100km	2,0 litr/na miesiąc* ¹
	Praca silnika na postoju	ON	6l/ godz.	---
	Autopompa	ON	18 l/godz.	---
2.	Zestaw LUKAS	PB98	1,5 l/godz.	1 litr* ³
3.	Piła do betonu	PB98	1 l/godz.	1 litr* ³
4.	Opryskiwacz spalinowy	PB98	1l/godz/	1 litr* ³
5.	Agregat prądotwórczy	PB98	1l/godz.	1 litr* ³
6.	Pompa NIAGARA	PB98	1l/godz.	1 litr* ³
7.	Pompa POLONIA	PB98	10 l/godz.	1 litr* ³
8.	Piła spalinowa do drewna	PB98	1l/godz.	1 litr* ³
Jednostka OSP Miedzierz				
1.	MERCEDES ATEGO 1329	ON	28,0 l/100 km	2,0 litr/na miesiąc* ¹
	Praca silnika na postoju	ON	6 l/godz.	--
	Autopompa na Mercedes Atego 1329	ON	18,0 l/godz.	--
2.	RENAULT MASTER	ON	15,0 l/100 km	1,0 litr/ na miesiąc* ¹
	Praca silnika na postoju	ON	3,0 l/ godz.* ²	--
	Autopompa na samoch. Renault Master	ON	3,8 l/godz.	--
3.	Pompa M-800	PB98	10 l/ godz.	1 litr* ³
4.	Pompa NIAGRA	PB98	1 l/ godz.	1 litr* ³
5.	Agregat prądotwórczy	PB 98	1,5 l/godz.	1 litr* ³
6.	Piła spalinowa	PB 98	1 l/ godz.	1 litr* ³
7.	Piła spalinowa	PB 98	1,5 l/ godz.	1 litr* ³

8.	Piła spalinowa	PB 98	1,5 l/ godz.	1 litr* ³
9.	Pompa szlamowa	PB 98	2,5 l/ godz.	1 litr* ³
10.	Pompa NIAGRA 2	PB98	1,5 l/godz.	1 litr* ³
11.	Agregat prądotwórczy	PB98	3 l/h	1 litr* ³
12.	Wentylator oddymiający	PB98	1 l/ godz.	1 litr* ³
13.	Opryskiwacz spalinowy	PB98	1 l/ godz.	1 litr* ³
14.	Agregat prądotwórczy 4.2	PB98	2 l/ godz.	1 litr* ³
Jednostka OSP Kozów				
1.	MAN TGM 18.320 4x4	ON	35,0 l/100 km	2,0 litr/na miesiąc* ¹
	Praca silnika na postoju	ON	6l/ godz.	
	Autopompa MAN	ON	16 l/godz.	
2.	STAR 266	ON	30,0 l/ 100 km	2,0 litr/na miesiąc* ¹
	Praca silnika na postoju	ON	6l/ godz.	
	Autopompa Star	ON	18 l/godz.	
3.	Wentylator	ON	1,5 l/godz.	1 litr* ³
4.	Pompa szlamowa	PB98	2 l/ godz.	1 litr* ³
5.	Piła spalinowa	PB98	1,5 l/godz.	1 litr* ³
6.	Agregat prądotwórczy	PB98	1,2 l/ godz.	1 litr* ³
7.	Pompa NIAGARA 2	PB98	1,5 l/godz.	1 litr* ³
8.	Agregat prądotwórczy	PB98	1,2 l/ godz.	1 litr* ³
9.	Zestaw HOLMATRO	PB98	1 l/ godz.	1 litr* ³
10.	Piła spalinowa	PB98	2,5 l/ godz.	1 litr* ³
11.	Piła spalinowa	PB98	1 l/ godz.	1 litr* ³
12.	Pompa NIAGARA	PB98	1 l/ godz.	1 litr* ³
13.	Piła spalinowa	PB98	1 l/ godz.	1 litr* ³
14.	Piła do betonu	PB98	1 l/ godz.	1 litr* ³
15.	Opryskiwacz spalinowy	PB98	1 l/ godz.	1 litr* ³
16.	Piła spalinowa do bet. Husqvarna K-770	PB98	1,5 l/godz.	1 litr* ³
17.	Piła spalinowa do drew. Husqvarna 365	PB98	1,5 l/godz.	1 litr* ³
Jednostka OSP Przyłogi				
1.	IVECO FF150 EW	ON	35 l/godz.	2,0 litr/na miesiąc* ¹
	Praca silnika na postoju	ON	6l/godz.	
	Autopompa na IVECO	ON	16,0 l/godz.	
2.	Wentylator oddymiający	PB98	1,5 l/godz.	1 litr* ³
3.	Opryskiwacz spalinowy	PB98	1 l/ godz.	1 litr* ³

4.	Piła spalinowa M 462	PB98	1,5 l/ godz.	1 litr* ³
5.	Przecinarka beton STHIL TS-420	PB98	1,5 l/godz.	1 litr* ³
6.	Agregat prądotwórczy	PB98	1 l/ godz.	1 litr* ³
7.	Piła spalinowa	PB98	1 l/ godz.	1 litr* ³
8.	Pompa NIAGARA	PB98	1 l/ godz.	1 litr* ³
9.	Pompa PO- 5	PB98	1 l/ godz.	1 litr* ³

*¹Nie więcej niż 2 litry na miesiąc w okresie zimowym , w przypadku gdy przez 10 dni brak wyjazdów,

*² Przysługuje tylko w czasie akcji ratowniczych na drogach publicznych, gdy zachodzi prawdopodobieństwo natychmiastowego użycia pojazdu,

*³ Przysługuje we wskazanym okresie, jeżeli urządzenie jest sprawne technicznie, w przypadku braku użycia w akcji ratowniczo- gaśniczej, w ćwiczeniu.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024r.

§ 3.

Traci moc Zarządzenie nr 8/2022 z dnia 1 lutego 2022r.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta Gminy.

WOJTA
mgr Jarosław Pawelec