



STRAŻNICA

UKŁAD PRACY SIECI TN-C
WYŁĄCZENIE SZYBKIE ZASILANIA

Wojciech Ryszard Borowski
Zareba ul. Wesoła 10, 59-800 Lubiąż
tel. 0-600-317-589 tel/fax 0-757-248-267

e-mail: elwibor@wp.pl
NIP 613-105-60-04 Regon 230875039

Inwestor	GMINA SMYKÓW Smyków 91, 26-212 Smyków			
Nazwa i adres obiektu	PRZEBUDOWA DROGI W ZAKRESIE BUDOWY SIECI NAPOWIETRZNEJ NN 0,4KV OŚWIETLENIA DROGOWEGO MIEJSCOWOŚCI STRAŻNICA NA DZIAŁKACH NR 139.			
Przedmiot rysunku	Schemat jednokreskowy.			
Projektant	mgr inż. Joachim Borowski	upr. nr 223/90/PW, WKP/IE/7163/02 spec. instal.-elektr.		Skala: 1:1
Sprawdzający	inż. Wiesław Borowski	upr. nr 44/98/JG, DOŚ/IE/0152/01 spec. instal.-elektr.		Data: 04.2022
				Rys. nr 2/E